

# SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

## “ PIASKI NOWE ”

www.piaskinowe.pl

e-mail: sekretariat@piaskinowe.pl

ul. Podedworze 20  
30-686 Kraków  
NIP 675-000-69-84  
Regon 003878453  
KRS 0000115486  
tel./fax 12 658 19 18  
Prezes, Gł. Księgowy,  
Sekretariat, Kadry,  
Dział Członkowsko-  
-Mieszkaniowy  
tel. 12 658 07 11  
Kierownik Działu  
Technicznego,  
Dział Techniczny

Nasz znak DT-0330/2018

Kraków 1 2 LUT. 2018

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na wykonanie posadzek z płytek gresowych na podestach, spocznikach oraz wykonanieokładzin schodów w 21 klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Podedworze 6 oraz przy ul. Łużyckiej 43, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 67, 69

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” informuje, że w dniu 08.02.2018r. w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie nr 1.** Pozycja 1.3.3 przedmiaru robót zawiera nakłady na prace przy cokolikach. Element 1.4 zawiera prace związane z cokolikami. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 1.3.3 przedmiaru robót ?

**Odpowiedź:** Pozycja przedmiaru 1.3.3 powielona – nie należy wycenąć ze względu na zawarcie jej w poz. 1.4.

**Pytanie nr 2.** Proszę o wskazanie parametrów jakie powinny spełniać futryny oraz skrzydła drzwiowe - wypełnienie skrzydła, okleina, zamek, klamka, ilość zawiasów ?

**Odpowiedź:** Futryny i skrzydła - zachować wymiar istniejących otworów, ościeżnice uniwersalne stalowe, skrzydła płycinowe pełne białe fabrycznie malowane, ilość zawiasów 3 szt, zamek na wkładkę, klamka zwykła, wypełnienie skrzydła pełnego standardowe.


**Pytanie nr 3.** W obiekcie przy ul. Podedworze 6A wymianie podlegają balustrady schodowe. W SIWZ Inwestor wskazuje producenta balustrad. Balustrada schodowa w budynku przy ul. Podedworze 6A na odcinku od parteru do I piętra jest wykonana przez innego producenta. Proszę o informację, czy balustrada ma być kontynuacją nowo wymienionej, w innym przypadku proszę o załączenie projektu balustrady do dokumentacji ?

**Odpowiedź:** Balustrada ma być kontynuacją rozwiązania przyjętego od wejścia do I p. Materiał stal nierdzewna typ satyna.

Kierownik Działu Technicznego  
Członek Zarządu

  
mgr inż. Grzegorz Wójcicki

Prezes Zarządu  
Kierownik S.M. „Piaski Nowe”

  
mgr Marek Sękiewicz